



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081814005049

认证委托人: 山东荣势通风设备有限公司

地 址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

生 产 者: 山东荣势通风设备有限公司(H004235)

地 址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

生产企业: 山东荣势通风设备有限公司

地 址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

产品名称: 轴流式消防排烟风机

认证单元: HTF-W-10#9/11

内含: HTF-W-10#9/11(主型)

HTF-W-9#9/11

HTF-W-8#6.5/8

HTF-W-8#3.7/9.5

HTF-W-7#6.5/8

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GA 211-2009

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2019年08月01日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

