



# 消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081814002421

认证委托人: 山东荣势通风设备有限公司

地址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

生产者: 山东荣势通风设备有限公司(H004235)

地址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

生产企业: 山东荣势通风设备有限公司

地址: 山东省德州市武城县鲁权屯镇开发区

产品名称: 排烟阀

认证单元: PYF SDc-YK-1250×800-D

内含: PYF SDc-YK-1250×800-D(主型)

PYF SDc-YK-1250×700-D

PYF SDc-YK-1250×600-D

PYF SDc-YK-1250×500-D

PYF SDc-YK-1250×400-D

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 15930-2007

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2019年08月01日 有效期至: 2024年07月31日

(本机构提示: 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 [www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn) 查询



扫码查验  
证书信息



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

