



CSST

Ex

防爆合格证

证号：SHEXC18.1202

生产单位：山东荣势通风设备有限公司

产品型号：EXFP-238

产品名称：防爆风机盘管

防爆标志：Ex d IIB T4 Gb

主要技术参数：风量：2380m³/h 风压：30Pa
额定功率：50×2kW 额定电压：380V

检验报告编号：18022516

说明事项：本证可代表产品型号：EXFP-34、EXFP-51、EXFP-68、EXFP-85、EXFP-102、EXFP-136、EXFP-170、EXFP-204

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证
批准：

章伯超

发证日期：2018年11月15日

有效期至：2023年11月14日

煤炭工业上海电气防爆检验站



检测专用章